

平成 29 年 6 月 30 日

各 位

株式会社 安藤・間

弊社工事現場で発生した火災について（第 2 報）

弊社が施工中の「明治東陽町物流センター解体撤去等工事」（東京都江東区新砂 1-2-15）において発生した火災（平成 29 年 6 月 20 日 16 時頃出火、同日 21 時 32 分鎮火）について、以下のとおりご報告いたします。

改めまして、近隣の皆様ならびに関係者の皆様には、多大なご迷惑、ご心配をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます。

記

1. 出火原因等

引火および延焼の原因については、警察および消防による調査中ですが、当該建物において鉄骨のガスバーナーによる溶断作業中に、何らかの火が付近の可燃物に移り急速に延焼いたしました。

2. 被災者の状況

作業員の男性 1 名が入院加療中です。

3. 近隣の皆様への対応

近隣の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけし、誠に申し訳ございません。近隣の皆様からのお問合せ等に対し、迅速に対応するため、現場事務所内に対策本部を設置しております。

以 上